


### ACTA DE REUNIÓN No. 3

En la ciudad de Neiva, se reunieron el ingeniero JESUS DARIO CASTRO ROJAS, en calidad del supervisor, el ingeniero EDWARD ALEXIS AMAYA TOVAR, en calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL UCI LA PLATA, y la ingeniera OLGA PATRICIA GONZALEZ VALENCIANO, como asesora de la parte estructural, hidráulica, sanitarias, red aguas y sistema contraincendios para el contrato No. 073 de 2021, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONSULTORÍA A TODO COSTO CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA UCI POLIVALENTE PARA PACIENTES ADULTOS DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA”; con el fin de revisar el proyecto, dado como resultado las siguientes observaciones:

Detalle conexión con respecto a la estructura es decir los niveles por donde debe pasar la tubería




Enviar plano de red de incendios en autocad para sobreponer los sensores de humo.


En la red de incendios no achurar la cobertura de los rociadores donde no cubre (limitar los muros).

Independizar la red aguas negras de las aguas rojas (trabajo sucio, excretas)

Ing.- **JESUS DARIO CASTRO ROJAS**  
MAT. PROF. No 25202-06382 CND  
CONSTRUCCIONES-INTERVENTORIAS-ASESORIAS




En la red sanitaria colocarla por el otro pasillo. Y colocar dos cajillas.



CARERA 8 A No 13-49 SUR  
CEL.- 3114431607  
NEIVA-HUILA-COLOMBIA  
ingjedacar@hotmail.com

La red aguas lluvias trazar por esta ruta.



La presente acta se firma a los veintidós días del mes de febrero del año 2021, por quienes asistieron a ella.

**Ing. JESUS DARIO CASTRO ROJAS**  
Supervisor

**Ing. EDWARD ALEXIS AMAYA TOVAR**  
Representante Legal  
**UT UCI La Plata**  
Contratista

**Ing. OLGA PATRICIA GONZALEZ V.**  
Asesora